

**Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 236040, г. Калининград,  
ул. Иванникова, д. 5  
Телефон: 61-69-21

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН RU.ЦОА. 108 от 25 августа 2008г.  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.510362 от 25 августа 2008г.  
действителен до 25.08.2013г.

ОКПО 76109395 ОГРН 1053902819717  
ИНН/КПП 3906134513/390601001

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 03 от «31» января 2011г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «Пятый элемент»
2. **Юридический адрес:** Калининградская обл., Краснознаменский район, пос. Белкино, 19 «А»
3. **Наименование образца (пробы):** камень крупноформатный керамический
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО «Пятый элемент», Россия
5. **Время и дата проведения обследования:** образец доставлен в лабораторию 28.01.2011г. представителем ООО «Пятый элемент» на основании договора производственного контроля №373/РГ от 28.10.2009г.  
**Ф.И.О.; должность:**  
**Условия доставки:** соблюдены  
**Доставлен в ИЛЦ:** 28.01.2011г.
6. **Цель исследования образца:** определение безопасности продукции в соответствии «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010г., №299
7. **Дополнительные сведения:** область применения – в качестве строительного материала
7. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
ГОСТ Р 30108 –94, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», СанПиН 2.6.1.2523-09
8. **Код образца (пробы):** 09.11.134.1

**Результаты исследования :**

1. Мощность дозы на поверхности образца при поступлении в лабораторию: 0,10-0,11 мкЗв/ч
2. **Определяемые показатели:**

№ п/п	Наименование образца	Определяемые показатели				Величина допустимого уровня, Аэфф, Бк/кг
		Удельная активность радионуклидов (Бк/кг)			Эффективная удельная активность, Аэфф, Бк/кг	
		Ra-226	Th- 232	K-40		
1	2	3	4	5	6	7
1	Камень крупноформатный керамический	38+-11	44+-12	975+-218	184+-27	370 –1 класс

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
Прогресс-БГ-АР	1027	ПАБГ10.59	19.08.2010г.	19.08.2011г.

Исследования проводили:		Ф.И.О.	Подпись
Должность	Ф.И.О.		
Физик-эксперт	Кулеш Г.А.		
Зав.отделением радиационной гигиены			С.П.Кибальник

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 236040, г. Калининград,  
ул. Иванникова, д. 5  
Телефон: 61-69-21

ОКПО 76109395 ОГРН 1053902819717  
ИНН/КПП 3906134513/390601001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН RU.ЦОА. 108 от 25 августа 2008г.  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.510362 от 25 августа 2008г.  
действителен до 25.08.2013г.


Экспертное заключение к протоколу № 03 от 31.01.2011г.

Представленный ООО «Пятый элемент» образец камня крупноформатного керамического, фирмы-изготовитель ООО «Пятый элемент», Россия, в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», относится к 1 классу строительных материалов, использование которых разрешается в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Эксперт: зав. отделением радиационной гигиены

С.П.Кибальник

Зам.главного врача



Ф. К. Стром